KARTA KATALOGOWA

Zasilacz buforowy ZA 15 /ZA15P/

Producent: **"DANTOM"S.C.** ELEKTRONICZNE SYSTEMY ALARMOWE
01-673 Warszawa ul.Podleśna 38/26 /Siedziba/
01-501 Warszawa ul.Popiełuszki 6 /Zakład prod.i dział sprzedaży,korespond./
Czynne **8-16 (pon-piątek). TEL. (0-22) 869-42-70**
www.dantom.com.pl biuro@dantom.com.pl

Zasilacze **ZA15** i **ZA15P** są urządzeniami przeznaczonymi do pracy w systemach alarmowych, TV przemysłowej i innych, gdzie potrzebne jest źródło wysokiej jakości napięcia stałego 12V. Współpracują one z dowolnymi akumulatorami bezobsługowymi 12VDC, które są doładowywane ze źródła napięciowego(układ ładowania zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym **5A**).

PARAMETRY TECHNICZNE	
Napięcie zasilania	**230VAC**
Miejsce dla akumulatora	***max. 17Ah/12V***
Napięcie zasilania buforowe z akumulatora	***12VDC***
Napięcie wyjściowe	**13 – 14 VDC** Regulacja **PR** /w położeniu środkowym 13,6VDC/
Pobór prądu z zasilacza bez akumulatora	***3A*** *obciążenie okresowe /kilkuminutowe np. poprzez syreny alarmowe/ do **4 A***
Max. moc obciążenia	**50 VA**
Zabezpieczony jest bezpiecznikiem sieciowym	***1A***
Wyjście poboru prądu zabezpieczone bezpiecznikiem polimerowym	***PTE 4A***
Informacja o napięciu wyjściowym 12V	optyczna → dioda LED
Informacja o zasileniu z sieci 230V	optyczna → dioda LED elektryczna → przekaźnik (**dotyczy ZA15P**)
Zabezpieczenie antysabotażowe	***1x mikrowłącznik NC***
Temperatura pracy	***-10°C÷40°C***
Wilgotność	***IP20***
Wymiary(wys./szer./głeb)	**31/20/9,5 cm.**
Waga	**~ 3,2 kg**
Gwarancja	**24 miesiące, ale nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji**